

بلاغ توضيحي

بخصوص تسرب بشبكة الماء الصالح للشرب بحي اخمالشة - مدينة تاونات

*_*_*

على إثر المقال الذي تم نشره في الموقع الإلكتروني "الحقيقة 24" بتاريخ 02 دجنبر 2022، تحت عنوان "تاونات...منازل مهددة بالسقوط بسبب عطب في أنبوب الماء الصالح للشرب بحي اخمالشة"، تدلي المديرية الجهوية للوسط الشمالي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء بالتوضيحات التالية:

فيما يخص ما ورد في المقال، فهو يهم تسرب مائي من قناة إيصال الماء الصالح للشرب المتواجدة بحي اخمالشة. وفور إعلام مصالح المكتب بهذا التسرب فقد تم إصلاحه حيث تبين أن سببه راجع إلى أشغال البناء فوق مسار القناة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد معاينة مكان الحادث من طرف مصالح المكتب اتضح أن أدرج أحد المنازل المهددة بالسقوط بني بمنحدر أرضي وبشكل عشوائي فوق جزء من قناة إيصال الماء الصالح للشرب. وتفاديا لتكرار مثل هذا الحادث طالبت مصالح المكتب من صاحب الورش بإزالة البناية المتواجدة فوق هذه القناة.

ويبقى المكتب رهن إشارة زبنائه الكرام من أجل المزيد من التوضيحات، ويعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف.