

## Intempéries au niveau du Grand Agadir et dégâts causés aux installations d'eau potable



**Crue de l'Oued Taguenza ; prise d'eau brute endommagée et conduites emportées**



**Satation Tamri mise hors service par l'augmentation de la turbidité de l'eau et le colmatage des dégrilleurs au niveau de la prise d'eau brute**



## Travaux d'urgence pour le rétablissement de la station de traitement Tamri

### Mobilisation d'une équipe de plongeurs et travaux de décolmatage des dégrilleurs embourbés



## Travaux d'installation de nouvelles conduites pour remplacer les tronçons emportés par les crues de l'Oued Taguenza



## Travaux de soudures des conduites réalisés sans interruption (Jour & nuit)



## Intempéries au niveau de Sidi Ifni et dégâts causés aux installations d'eau potable



Conduites d'eau emportées par les crues sur plusieurs traversées des oueds entre Tiznit et Sidi Ifni



## Actions de rétablissement des conduites d'alimentation en eau potable de Sidi Ifni et Centres voisins



## Mobilisation des stations de traitement d'eau monobloc avec l'aide des services de sapeurs-pompiers



Transport par bateaux des stations de traitement d'eau monobloc d'Agadir vers Sidi Ifni



Installation, préparation et raccordement des stations monobloc

